



Institute for Testing and Certification, a.s.  
Építőmérnöki Központ osztály  
Tűztechnikai laboratórium

JOGOSULT  
SZEMÉLY

Termék

## A TŰZREAKCIÓ OSZTÁLYOZÁSA A ČSN EN 13501-1+A1:2010 SZERINTI

Vevő: *Day Braven cseh és szlovák a.s.793 91  
Raktár 353*

Vizsgáló szervezet: *Institute for Testing and Certification,  
a.s. Építőmérnöki központ, Pražská  
16102 00 Prága 10*

Termék név: *Stře*

Osztályozási napló száma: *PK-19-105*

Nyomtatási szám: *1/2*

Megjelenés dátuma: *6. 8. 2019*

Ez az osztályozási jelentés 3 oldalt tartalmaz, és csak teljes egészében használható fel vagy reprodukálható.

## 1. MINŐSÍTETT TERMÉKINFORMÁCIÓK

Eredet és gyakorlati felhasználás:  
 A DenBit S-T4 red termék lc::cherry vízszigetelő bevonat egyfajta vízszigetelő bevonat.

### Leírás:

A termék: DenBit S-T 4 red tetővízszigetelő festék teljes leírása a 2. cikkben felsorolt vizsgálati jegyzőkönyvekben található.

## 2. VIZSGABESZÁMÍTÁSOK ÉS A VIZSGAEREDMÉNYEK FELDOLGOZÁSÁHOZ végzett specifikációk

### Próbaprotokoll

A laboratórium neve	A szponzor neve	számú vizsgálati	Teszt módszer
CSI a.s., Požárně technická laboratoř	Den Braven Czech and Slovak a.s.	jegyzők önyv 19/440/P304	ČSN EN ISO 11925-2

### Mért értékek

Kísérleti módszer	Paraméter	A próbák száma	Az eredmények	
			Átlagos folyamatos paraméter (m)	Parameter splnění
CSN EN ISO 11925-2 expozíció 15 s k itett felület	150 mm meggyújtja a szűrőpapírt	6 6	igen nem	igen (E) igen (d2)

## 3. Osztályozás és közvetlen alkalmazási terület

### A közvetlen besorolás kapcsolata és területe

Ez a besorolás a 11. cikk (2) bekezdésével összhangban történt szabványok ČSN EN 13501-1+A1: 2010.

### Osztályozás

A DenBit S-T 4 red tetővízszigetelő festéket tűzzel szembeni viselkedése alapján osztályozzák:

**F**

JKiegészítő besorolása füstképződés szerint:

**nincs besorolás**

JA lánoló cseppek/részecskék szerinti további osztályozása a következő:

**nincs besorolás**

*A DenBit S tetőfedő vízszigetelő bevonat tűzzel szembeni viselkedésének osztályozásának módosítása*

T 4 piros:

égési viselkedés		füstképződés			olehulló részecskék
F	-	s	egyik sem klasifikace	,	d   egyik sem osztályozás

**Tűzveszélyességi osztályozás: F**

Alkalmazási területek

Ez a besorolás a következő termékparaméterekre érvényes:

- vastagság: nincs határ

#### 4. ELÉRHETŐSÉGI RENDELKEZÉSEK

**Korlátozások**

Az osztályozási protokoll érvényessége nem korlátozott, kivéve, ha a termék műszaki jellemzőiben változás következik be.

Értesítés


Ez a dokumentum nem helyettesítheti a típusjóvá hagyást vagy a termék tanúsítványt.

Vypracoval:

  
.....  
Jiří Socha



Schválil:

  
.....  
Vít Slaboch  
vedoucí zkušebny