



Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Divize Centrum stavebního inženýrství
Požárně technická laboratoř

AUTORIZOVANÁ
OSOBA

OZNÁMENÝ
SUBJEKT

KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ V SOULADU S ČSN EN 13501-1+A1:2010

Objednatel: Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Divize Centrum stavebního inženýrství
Pražská 16
102 00 Praha 10

Název výrobku: *Střešní hydroizolační nátěr DenBit S-T4
červený*

**Číslo protokolu
o klasifikaci:** PK-19-105

Číslo výtisku: 1/2

Datum vydání: 6. 8. 2019

Tento protokol o klasifikaci obsahuje 3 strany a může být používán nebo reprodukován pouze jako celek.

1. INFORMACE O KLASIFIKOVANÉM VÝROBKU

Původ a použití v praxi:

Výrobek *Střešní hydroizolační nátěr DenBit S-T4 červený* je definovaný jako typ hydroizolačního nátěru.

Popis:

Výrobek *Střešní hydroizolační nátěr DenBit S-T4 červený* je úplně popsán v protokolech o zkoušce uvedených v článku 2.

2. PROTOKOLY O ZKOUŠCE A VÝSLEDKY ZKOUŠEK VYUŽITÉ PRO TUTO KLASIFIKACI

Zkušební protokol

Název laboratoře	Název zadavatele	Protokol o zkoušce č.	Zkušební metoda
CSI a.s., Požárně technická laboratoř	Den Braven Czech and Slovak a.s.	19/440/P304	ČSN EN ISO 11925-2

Naměřené hodnoty

Zkušební metoda	Parametr	Počet zkoušek	Výsledky	
			Průměrný kontinuální parametr (m)	Parametr splnění
ČSN EN ISO 11925-2 expozice 15 s vystavení plochy	$F_s \leq 150$ mm zapálení filtračního papíru	6	ano	ano (E)
		6	ne	ano (d2)

3. Klasifikace a oblast přímé aplikace

Odkaz a oblast přímé klasifikace

Tato klasifikace byla provedena v souladu s článkem 11.2 normy ČSN EN 13501-1+A1: 2010.

Klasifikace

Výrobek *Střešní hydroizolační nátěr DenBit S-T4 červený* je v souladu s jeho reakcí na oheň klasifikován:

F

Jeho doplňková klasifikace podle vývinu kouře je:

žádná klasifikace

Jeho doplňková klasifikace podle plamenně hořících kapek/částic je:

žádná klasifikace

Úprava klasifikace reakce na oheň výrobku *Střešní hydroizolační nátěr DenBit S-T4 červený*:

chování při hoření		vývin kouře			odpadávající hořící částice	
F	-	s	žádná klasifikace	,	d	žádná klasifikace

Klasifikace reakce na oheň: F

Oblast použití

Tato klasifikace je platná pro následující parametry výrobku:

- tloušťka: bez omezení

4. USTANOVENÍ O VYUŽITELNOSTI

Omezení

Platnost protokolu o klasifikaci není omezena, pokud nenastane změna v technických specifikacích výrobku.

Upozornění


Tento dokument nemůže nahrazovat schválení typu ani certifikát výrobku.

Vypracoval:


 Jiří Socha



Schválil:


 Vít Slaboch
 vedoucí zkušebny